



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности

по Александровскому и Киржачскому районам

601650, г. Александров, ул. Красной переулоч, д. 4, тел. (9244) 2-02-32

OGPNalexandrov@yandex.ru

г. Александров

(место составления акта)

« 28 » июня 2016 г.

(дата составления акта)

12:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 107

По адресу/адресам: Александровский район, г. Карабаново, ул. Победы, д. 7

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам – главного государственного инспектора Александровского и Киржачского районов по пожарному надзору Маныгулина Валерия Хусиновича от «15» июня 2016 года № 107

(наименование документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(стандартное/внеплановое, докумен/не докумен/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №7 им. А.П. Чулкова

(наименование юридического лица, филиала, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«28» июня 2016г., с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 2 ч. 00 мин.

(указывается в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности в одно из помещений предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(указывается при проведении выездной проверки)

15.06.2016г. 11 час. 00 мин. Воронова М.А. ✓

(фамилия, инициалы, подпись, дата, адрес)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требовалось

(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морозов Александр Евгеньевич заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица государственного лица, проводившего(ую) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, инспекторов организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность инспектора/эксперта/иного наименование должностных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Воронкова Марина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из наземного коридора со второго и третьего этажа на двух лестничных клетках. Основание: п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390. Ответственное лицо: директор МБОУ СОШ №7 им. А.П. Чудкова Воронкова М.А.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не являлось предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не являлось предметом проверки

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 28 июня 2016 года №107/1/1

Подпись лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОИД и ИР
по Александровскому и Киржачскому районам
майор внутренней службы

А.Е. Морозов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Воронкова М.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» июня 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gunchy33.elcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Владимирской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Александровскому и Киржачскому районам

601650, г. Александров, ул. Красной переулоч, д. 4^а, тел. (9244) 2-02-32
OGPNAlexandrov@yandex.ru

Предписание № 107/1/Д

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе №7 им. А.П. Чукова

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, осуществляющего проверку)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного собственника имущества и т.п.)

по исполнение Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам – главного государственного инспектора Александровского и Киржачского районов по пожарному надзору Матвеев Валерия Хусиновича от «15» июня 2016 года № 107, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «28» июня 2016 г. проведена проверка МБОУ СОШ № 7 им. А.П. Чукова, расположенная по адресу: Александровский район, г. Карабонно, ул. Победы, д. 7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (ую) инспектора (ов)

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Воронковой Мариной Анатольевной

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров со второго и третьего этажа на две центральные лестничные клетки.</p> <p>Установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров со второго и третьего этажа на две центральные лестничные клетки.</p>	<p>п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390.</p>	<p>01.08.2016</p>	
----	--	--	-------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности и установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена и соответствует с законодательством Российской Федерации обязанности по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Александровскому и Киржачскому районам
Морозов А.Е.

(подпись, должность, наименование государственного учреждения
по общему названию)

«28» июля 2016 г.

Предписание для исполнения получено:

✓ Васильев
с/д.и.и.

«28» июля 2016 г.

✓ Директор школы
Воронкова И.А.
(подпись, должность, наименование)



подпись
М.Л.П.*